



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д. 7а, г. Новосибирск, 630132
телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rosпотребнадzor.ru http://www.54.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

29.01.2021г. № 19/345

на № _____ от _____

О проведенном анализе качества питьевой
воды в рамках государственного и
производственного контроля в 2020 году.

Главе Воздвиженского сельсовет
Чулымского района
632586 Новосибирская область,
Чулымский район,
п. Воздвиженский,
ул. Центральная, 13

Направляю Вам информацию о качестве питьевой воды по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за 2020 год в соответствии с Федеральным законом ФЗ №416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»

Средние концентрации веществ питьевой воды, превышающие нормативы в 2020 году
Гигиеническая характеристика качества питьевой воды
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям вредности
(степень превышения ПДК)

Административная территория	Наименование вещества	Исследовано проб всего	Проб с превышением норматива	Средняя концентрация	Норматив вещества (мг/л)
п. Воздвиженский, ул. Школьная, 2	железо	4	2	4,3	0,3
	жесткость общая	4	4	11,3	7
	мутность	4	3	10,6	1,5
	сухой остаток	4	3	1114,7	1000

В случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов **до 1 марта** очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с п. 7 ст.23 ФЗ №416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок **до 1 июля** очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

На основании вышеизложенного, прошу предоставить план мероприятий по приведению качества питьевой воды, а также схемы водоснабжения и водоотведения для согласования в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п.Коченево, пр. Марковцева, 8, и по эл. почте kochenevo.to@mail.ru.

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Коченевском районе

А.А.Иванова